

Bydgoszcz 03.02.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 130005138

**Wytwornica azotu dla wyżarzarek linii ciągniczych Niehoff Wydziału Produkcyjnego TPP
Zakładu TFK w Bydgoszczy.**

Szanowni Państwo,

Prosimy o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na dostawę, zamontowanie, uruchomienie, wykonanie prób i testów odbiorczych i przekazanie do eksploatacji grupowej wytwornicy azotu dla potrzeb technologii wyżarzania drutów Cu linii ciągniczych Niehoff w Zakładzie w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 152

Parametry techniczne azotu :

1. Zasilanie wytwornic sprężonym powietrzem z zakładowej kompresorowni - ciśnienie z kompresorów na poziomie 7 bar-
2. Ciśnienie azotu 6 bar
3. Czystość azotu 99,5 % -Alternatywnie należy przedstawić wersje dla 99,9 %
4. Wydajność wytwornicy – 200 Nm³/h

Założenia:

Centralna wytwornica dla wszystkich maszyn, ze zbiornikiem buforowym, wpięciem instalacji do istniejącej (zasilenia sprężonym powietrzem, rozproszania azotu do maszyn), układem by-pass (układ należy wkomponować w istniejącą instalację azotu z zachowaniem możliwości przełączania).

Dla każdej z maszyn należy zainstalować regulator ciśnienia azotu w zakresie 0- 6 bar

Wymagane wyposażenie instalacji w opomiarowanie zużycia sprężonego powietrza i azotu.

Wykaz maszyn :

ZARZĄD SPÓŁKI

Monika Cupiał-Zgrzyzek
Prezes Zarządu

Piotr Mirek
Dyrektor Zakładu Bydgoszcz
Członek Zarządu

Bartłomiej Zgrzyzek
Wiceprezes Zarządu

- Grubociągi Niehoff Cu MM-85 - CCU-1
- Grubociągi Niehoff Cu MM-85 - CCU-2
- Grubociąg Niehoff Cu M-85 - CCU-3
- Średniociąg Niehoff M-315 - CŚ-1
- Średniociągi Niehoff M-30 - CŚ-2,
- Średniociągi Niehoff M-30 - CŚ-3

W ofercie należy podać łączne zapotrzebowanie na sprężone powietrze oraz jego czystość, zapotrzebowanie na energię. Prosimy o podanie kosztów eksploatacji wytwornicy, przedstawienie propozycji serwisów gwarancyjnych, pogwarancyjnych.

Wymagana jest wizja lokalna.

Sposób składania oferty:

Oferte handlowa prosimy przesłać drogą elektroniczną wyłącznie na adres:

oferty@tfkable.com

nie później niż do dnia **21.01.2022 r.**

Oferty komercyjne przesłane na inny adres niż podane wyżej, będą traktowane jako nieważne. W przypadku składania oferty, bardzo prosimy powołać się na numer zapytania oraz zachować ciągłość korespondencji.

W sprawie :

- Szczegółów technicznych maszyn i urządzeń
- Oględzin maszyn na terenie Z-du TFK w Bydgoszczy

proszę kontaktować się z p.A.Monsiorskim **665 810 319**

Oferta powinna zawierać, co najmniej następujące elementy:


1. Powołanie się na numer zapytania ofertowego (można również załączyć to zapytanie)
2. Szczegóły techniczne oferowanej usługi (towaru) z opisem rozwiązań w rozwinięciu
3. Termin realizacji
4. Datę ważności oferty
5. Warunki gwarancji

Oferty, które spłyną w innej formie lub po terminie wyznaczonym w zapytaniu zostaną odrzucone.

Adam

Monsiorski

Elektronicznie
podpisany przez
Adam Monsiorski
Data: 2022.01.03
08:22:34 +01'00'

GLÓWNY ENERGETYK

Mariusz Kapczyński