

## ZAPYTANIE OFERTOWE 120021298

### Wykonanie modernizacji rurociągu CG-4 na terenie Zakładu w Myślenicach

Szanowni Państwo,

Prosimy o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na wykonanie modernizacji rurociągu CG-04 – rurociąg podwójny (zasilanie i powrót) pomiędzy instalacją przy obecnej pompie emulsji CG-04, a zbiornikiem dodatkowym, naziemnym ustawionym przy zbiorniku CG-2/3 na terenie Zakładu w Myślenicach.

#### Ogólne wymagania techniczne:

Materiał: rura stalowa kotłowa – czarna – ISO 76,1 – dwa odcinki po ok. 46 m każdy

Rurociąg zamykany na każdym z końców zaworem kulowym odcinającym – 4 szt, dodatkowo zawór na łączeniu istniejącej części podziemnej rurociągu odpływowego z CG-04 z nowym odcinkiem napowietrznym.

Połączenie z istniejącą infrastrukturą za pomocą – ilość w zależności od zaproponowanego wykonania:

- kołnierze DN65 – min. 4 szt
- kolana 15 szt + ewentualne 2 szt

#### Możliwa wykonania alternatywnego rozwiązania:

Wykonanie instalacji z wykorzystaniem technologii budowy rurociągów z tworzyw sztucznych odpornych na chemikalia – maksymalna temperatura medium przy pracy stałej: 60 st. C.

#### Podstawą do złożenia oferty jest wizja lokalna.

#### ZARZĄD SPÓŁKI

**Monika Cupiał-Zgryzek**  
Prezes Zarządu

**Piotr Mirek**  
Dyrektor Zakładu Bydgoszcz,  
Członek Zarządu

**Bartłomiej Zgryzek**  
Wiceprezes Zarządu

**Sposób składania oferty:**

Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną wyłącznie na adres: [oferty@tfkable.com](mailto:oferty@tfkable.com)

nie później niż **do dnia 10.05.2022 r.**

Oferty komercyjne przesłane na inny adres niż podany wyżej, będą traktowane jako nieważne.

W przypadku składania oferty, prosimy powołać się na numer zapytania: **120021298** oraz zachować ciągłość korespondencji.

W razie pytań technicznych prosimy o kontakt z:

- Pan Przemysław Nalepa tel. **+48 665 810 314** mail: [przemyslaw.nalepa@tfkable.com](mailto:przemyslaw.nalepa@tfkable.com)

- Pan Jakub Wójcik tel.: **+48 504 998 398** mail: [jakub.wojcik@tfkable.com](mailto:jakub.wojcik@tfkable.com)

Oferta winna zawierać następujące dane:

1. Powołanie się na nasz numer zapytania ofertowego.
2. Szczegóły techniczne oferowanej usługi.
3. Datę ważności oferty nie krótszą niż 30 dni.
4. Cenę netto z rozbiem na poszczególne elementy składowe usługi.
5. Warunki płatności.
6. Termin realizacji.